

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr 341/16

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001:2008 oraz wykonanych badań,

Niżej podpisany, reprezentujący producenta

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje, że wyroby:

Kable przyłączeniowe do łączenia silników z falownikami o izolacji z polietylenu usieciowanego i uniepalnionej powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV

Typu:

3Plus 2XSLCYn-J; 3Plus 2XSLCYnK-J

są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE:

2006/95/WE

European Parliament and Council Directive of 12 December 2006 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155/2007 poz. 1089)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja:

DT 116/01/08; DIN VDE 0250; PN-EN 60332-1-2

Powyższe kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN 60332-3-23 i IEC 60332-3-23 (kategoria B) - dla kabli o przekrojach żył $\geq 25 \text{ mm}^2$
PN-EN 60332-3-24 i IEC 60332-3-24 (kategoria C) - dla kabli o przekrojach żył $\leq 16 \text{ mm}^2$

Warszawa, 2016.04.14

Ostatnie dwie cyfry nr deklaracji zgodności, oznaczają rok umieszczenia znakowania CE.

DYREKTOR TECHNICZNY
Członek Zarządu

mgr inż. Marek Wojszczyk