

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 350/2/16

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badań,

Niżej podpisany, reprezentujący producenta

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje, że wyroby:

Kable elektroenergetyczne opancerzone okrągłymi drutami stalowymi o izolacji polietylenowej usieciowanej, powłoce polwinitowej oraz osłonie polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV

Typu: **YKXSFOY 0,6/1 kV; YKXSFOYŹO 0,6/1 kV; YKSXSFOYŹO 0,6/1 kV; YKSXSFOY-NR 0,6/1 kV; YKSXSFOYŹO-NR 0,6/1 kV**

są zgodne z postanowieniami poniższych dyrektyw:

- 2014/35/EU** European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)
- 2015/863/EU** Commission Delegated Directive (EU) of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances, transponowanymi do prawa polskiego
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2017 poz. 7)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja:

IEC 60502-1;

oraz normy zharmonizowane: **PN-HD 603 S1; PN-EN 60228; PN-EN 60332-1-2**

Powyższe kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z normami **PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1.**

PEŁNOMOCNIK Prezesa Zarządu
ds. Systemów Zarządzania

mgr inż. Mariusz Kwiatkowski

Warszawa, 2021.10.04