

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 51/1/16

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badań,

Niżej podpisany, reprezentujący producenta

**TECHNOKABEL S.A.**  
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje, że wyroby:

.....  
**Telekomunikacyjne kable stacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej  
(maksymalne napięcie pracy 150V)**

Typu:

**YTTY; YTDY; YTDYekw**

.....  
są zgodne z postanowieniami poniższej dyrektywy:

**2014/35/EU** European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja:

**PN-91/T-90252; PN-91/T-90203**

oraz normy zharmonizowane: **PN-EN 50290-2-20; PN-EN 60332-1-2; PN-EN 60332-2-2**

Powyższe kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z normami PN-EN 60332-1-2 lub PN-EN 60332-2-2.

PEŁNOMOCNIK Prezesa Zarządu  
ds. Systemów Zarządzania

  
mgr inż. Marcin Kwiatkowski

Warszawa, 2021.11.19.